

## 「ピークカット15%大作戦」 第3回トライアル結果(概要)

6月21日(火)午後1時から5時まで実施した、第3回目の「ピークカット15%大作戦」に協力いただき、ありがとうございました。

本学山屋敷地区は火曜午後の授業が多いことから、前日からの削減は達成されませんでした。

なお、前年比では**36%の削減**となりました。

時間帯	前日 6月20日(月)	第3回トライアル日 6月21日(火)	削減量 削減率
午後1時～2時	438 kw	462 kw	△ 24 kw △ 5%
午後2時～3時	410 kw	456 kw	△ 46 kw △ 11%
午後3時～4時	427 kw	455 kw	△ 28 kw △ 7%
午後4時～5時	463 kw	459 kw	4 kw 1%
平均	435 kw	458 kw	△ 23 kw △ 5%

### ● 具体的な取組

- ・ 照明器具の消灯または間引き点灯
- ・ エレベーターの停止(人文棟、自然棟の各1台)
- ・ 暖房便座のヒーター停止(多目的トイレ他)
- ・ 電気ポットなどのコンセントを抜く など

### 「ピークカット15%大作戦」 第2回トライアル結果

		H22.6.22(火) 13~17時 電力量 kwh	H23.6.20(月) 13~17時 電力量 kwh	H23.6.21(火) 13~17時 電力量 kwh	前日に対する 削減量 kwh	前年比	前日比
<b>大学(受電)</b>		<b>2,859</b>	<b>1,738</b>	<b>1,832</b>	<b>94</b>	<b>64%</b>	<b>105%</b>
人文高層棟		481	179	216	37	45%	121%
人文低層棟		2	1	1	0	50%	100%
講義棟		129	69	61	△ 8	47%	88%
第2講義棟		41	46	34	△ 12	83%	74%
情報メディア教育支援センター		137	132	124	△ 8	91%	94%
教職大学院棟		62	37	41	4	66%	111%
自然棟		377	267	277	10	73%	104%
学生実験棟		30	21	18	△ 3	60%	86%
大学会館		341	199	209	10	61%	105%
講堂		3	2	2	0	67%	100%
附属図書館		55	62	56	△ 6	102%	90%
本部事務局		226	67	53	△ 14	23%	79%
音楽棟		151	51	60	9	40%	118%
臨床研究棟		9	5	6	1	67%	120%
美術研究棟		79	30	37	7	47%	123%
美術実習棟		33	18	22	4	67%	122%
体育棟		91	34	37	3	41%	109%
体育館		53	28	29	1	55%	104%
スポーツ科学実験棟		14	2	1	△ 1	7%	50%
課外活動共用施設・プール		15	33	47	14	313%	142%
特別支援教育実践研究センター		83	23	57	34	69%	248%
心理教育相談室		15	9	7	△ 2	47%	78%
学生宿舎(単身)		299	255	264	9	88%	104%
汚水処理施設		53	54	53	△ 1	100%	98%
設備機械棟		59	56	41	△ 15	69%	73%
その他		21	58	79	21	376%	136%

